ERRATA N. 03
DEZEMBRO/2022

Esta errata tem por objetivo incluir especificações de tipos e limites de medição, definidos no item 8.2 e adicionar nota da Tabela 11 – Dimensionamento de entrada de serviço, conforme itens a seguir:

1. Incluir no Item 8.2 – Tipos e limites, o parágrafo "b" que define o seguinte texto:

b) A proteção geral para unidade consumidora do grupo B, para atendimento através da rede pública de distribuição, fica limitada em 100A para unidade individual e 125A para agrupamento de medidores.

2. Incluir no item 8.2 – Tipos e limites, a Nota 1 que define o seguinte texto:

Nota:

1. *O atendimento através da rede pública de distribuição, para condição de rede existente, descritos neste item, não exclui eventuais custos referente a obras na rede de distribuição.*

3. Incluir na Tabela 11 – Dimensionamento de entrada de serviço, a Nota 9 que define o seguinte texto:

Nota:

9. *Os tipos de fornecimento C7 e C8, referem-se ao atendimento de prédios de múltiplas unidades consumidoras (agrupamentos) conforme capítulo 1, para os quais deve-se prever instalação transformadora de uso exclusivo.*

   Esta condição não exclui eventuais custos referente a obras na rede de distribuição.

Panambi, 01 de dezembro de 2022.